

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会三江加油站安全设施竣工验收评价项目安全评价项目	报告提交时间	2020年12月28日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2020年12月15日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、肖云玲、赵飞云、林文海
报告编制人	罗欣然、熊昆、肖云玲、赵飞云、林文海	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会三江加油站（以下简称“该加油站”）地址位于四会市大沙镇。该加油站已取得《营业执照》、《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》。现由于 321 国道扩路，加油站需要整体后移，同时为了响应国家环保政策及油站自身的发展，该加油站进行扩建同时进行双层油罐改造，建设的主要内容有：将原有加油站全部拆除，整体向南移动，重新建设加油亭、站房、油罐区及其他配套设施，该加油站原设置 4 个单层储罐，分别为 2 个 30m³ 汽油罐、2 个 30m³ 柴油罐，2 台 2 枪加油机，现罐区设置 4 个全新双层埋地油罐，分别为 2 个 30m³ 的汽油罐、2 个 50m³ 的柴油罐；折计总容积为 110m³，加油站等级由三级升为二级，更换 4 台 4 枪加油机，出油管采用双层热塑性塑料管。该加油站已取得四会市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见》（四危化项目安条审备字[2020]1 号）和《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见》（四危化项目安设审字[2020]7 号），同意该加油站扩建，现该加油站扩建项目现已竣工，申请竣工验收。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会三江加油站扩建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。</p>			

现场勘察影像：



