

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司大槐服务区西区加油站安全评价报告	报告提交时间	2021年2月3日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2020年11月24日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	林文海、熊昆、肖云玲、赵飞云
报告编制人	李福春、林文海、熊昆、肖云玲、赵飞云	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司大槐服务区西区加油站位于恩平市大槐镇大槐村委会和叉坑，成立于2018年04月25日，已取得由恩平市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440785MA51L3CL8X），负责人余涛，注册地址：恩平市大槐镇大槐村委会和叉坑；企业类型：其他有限责任公司分公司；经营范围为：零售：润滑油、食品、日用百货、烟酒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>该加油站已于2018年4月23日取得江门市公安局出具的《建设工程消防验收意见书》，证书号：江公消验字[2018]第0145号。</p> <p>该加油站已于2018年5月15日获得由广东省经济和信息化委员会颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第44J60525号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油零售业务，有效期：2018年5月15日至2023年5月15日。大槐西加油站已于2018年4月28日取得恩平市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》（江WH经[2018]Gb0551）；经营方式为：零售***；许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：二级加油站，其中，汽油罐40m³×2个、20m³×1个、柴油罐50m³×2个）；证书有效期至2021年4月27日。</p> <p>该加油站主要建、构筑物包括罩棚、站房、和埋地油罐区，内含5个埋地卧式钢结构汽油罐，储罐为40m³的92#汽油罐1个，40m³的95#汽油罐1个，20m³的98#汽油罐1个，50m³的0#柴油罐2个，柴油折半后算出罐容为150m³，则150m³<V≤150m³，且单罐容积V≤50m³，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012(2014年修订)）第3.0.9规定，该加油站属于二级站。罩棚下方设有7台4枪加油机，共28枪。</p> <p>该加油站配备卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统。</p> <p>大槐西加油站现有人员15人，其中主要负责人1人，安全管理人员2人。主要负责人和安全管理人员均已参加相应的培训并考核合格。</p> <p>该加油站在经营管理上，针对自身经营特点制定了安全生产责任制与岗位职责、安全管理制度、岗位安全操作规程及生产安全事故应急预案等。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>综上所述，广东通驿高速公路服务区有限公司大槐服务区西区加油站的周边环境、平面布置、设备设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）要求，同时该加油站的经营现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）的要求，具备申请换领危险化学品经营许可证的申请条件。</p>			

现场勘察影像：

