

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	罗定市南发石油有限公司扩建项目安全设施竣工验收评价报告	报告提交时间	2021年01月26日
现场勘查人员	赵飞云	现场勘查时间	2020年12月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	熊昆、肖云玲、李福春、林文海
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>罗定市南发石油有限公司（以下简称“该公司”）地址位于罗定市船步镇凤凰山腰（彭满林、彭岳芋的房屋）。该公司已取得《营业执照》、《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》，有效期为2018年7月3日至2021年7月2日，许可范围：汽油罐15m<sup>3</sup>×2个，柴油罐15m<sup>3</sup>×1个，三级加油站。现为了响应国家环保政策及加油站自身的发展，并经广东省能源局批准，该公司在原址上进行扩建，扩建的主要内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 罐区：原罐区拆除，新建承重罐区，设2具30m<sup>3</sup> SF 双层汽油油罐，1具50m<sup>3</sup> SF 双层柴油[闭杯闪点≤60℃]油罐。</li> <li>2) 工艺管线：重新敷设全部工艺管线，加油管道选用双层热塑性塑料管，油罐通气管道选用无缝钢管。新增双层油罐、油管渗漏在线监测系统。</li> <li>3) 加油区：更换2台4枪加油机。</li> <li>4) 电气防雷：完善防雷静电接地系统、卸油静电接地系统，更换静电接地报警仪。</li> <li>5) 其他：卸油口处新建截油沟，新建隔油池一座，新设含油污水排水管线；重新布置消防器材。</li> </ol> <p>该公司已取得罗定市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查告知性备案凭证》（危项目安审备字[2020]第2号）和《危险化学品建设项目安全设施设计审查告知性备案凭证》（危项目设审备字[2020]第2号），同意该公司扩建，现该公司扩建项目现已竣工，申请竣工验收。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>罗定市南发石油有限公司扩建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。</p>			

南发加油站现场勘察影像：

