

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东肇庆四会龙甫南加油站安全现状评价项目安全评价项目	报告提交时间	2021 年 1 月 23 日
现场勘查人员	罗伟雄	现场勘查时间	2021 年 1 月 21 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗伟雄	项目组成员	林文海、熊昆、宋绍楼、赵飞云
报告编制人	罗伟雄、林文海、熊昆、宋绍楼、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东肇庆四会龙甫南加油站（以下简称：“该加油站”）注册地址位于四会市龙甫镇二广高速四会龙甫服务区 K31+100 南面，为中国石油天然气股份有限公司广东肇庆石油分公司属下加油站，统一社会信用代码：9144128456667870XN，负责人：成喜庆，安全主要负责人：谢添芝，类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股），经营范围：汽油、柴油、润滑油零售。</p> <p>该加油站于 2019 年 11 月 7 日已取得《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤肇四危化经字[2019]000032 号），有效期 2019 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 6 日。发证机关：四会市应急管理局。许可范围：汽油，柴油[闭杯闪点≤60℃]***（备注：一级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个、50m³×1 个，柴油罐 50m³×2 个，加油机 6 台。）***。</p> <p>该加油站于 2019 年 11 月 30 日在原址油罐的外碳钢基础上进行了内衬树脂改造工作，改造后加油站等级、油罐数量、储存油品种类及单罐容积均不变、功能、地址不变，该工程于 2019 年 12 月 11 日完成竣工验收合格，并投入使用。</p> <p>现根据市场发展的需要，为了保护大气环境，满足柴油车加注客户通过加注柴油尾气处理液（尿素）后有效降低汽车尾气有害物质排放的要求，该加油站增加了柴油尾气处理液（尿素）加注设施，在靠近二广高速路边的 6 号加油机旁边增加撬装尿素溶液加注装置，装置内配置有 1 个尿素溶液储罐、1 台尿素加注机和 1 支专用的加尿素枪。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东肇庆四会龙甫南加油站增加撬装尿素溶液加注装置后的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014 版）等法律、法规、标准的要求。</p>			

四会龙甫南加油站现场勘察影像：



