

安全评价项目网上公开表

项目名称	广宁县赤坑加油站改建项目安全设施竣工验收评价项目安全评价项目	报告提交时间	2021年3月30日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2021年3月19日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	林文海、熊昆、肖云玲、赵飞云
报告编制人	李福春、熊昆	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广宁县赤坑加油站（以下简称该加油站）地址位于广宁县赤坑镇塘坳，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91441223794643832M，法定代表人：陈国强，经营范围：零售：汽油、柴油）、《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44H30288，有效期为2020年8月19日至2025年8月19日）和《危险化学品经营许可证》（有效期为2018年6月29日至2021年6月28日，许可范围：汽油、柴油***（备注：三级加油站，其中汽油罐18m³×1个，柴油罐18m³×1个））。为了响应国家环保政策，该加油站于2020年11月2日取得肇庆市发展和改革委员会核发的《关于广宁县赤坑加油站等2座加油站实施双层油罐（内衬）改造的批复》，同意该加油站在原址基础上进行地下油罐更新改造，改造的主要内容为：原有罐区及工艺管线清罐后拆除，原址重建承重罐区1处，设置V=18m³ S/F双层汽油储罐1台，V=18m³ S/F双层柴油储罐1台，其中汽油储罐为隔仓储罐，平均分成2个隔间，每个隔间9m³，分别用来储存92#汽油和95#汽油；每台储罐配套1个9孔人孔盖板；新增3台潜油泵；拆除原有2台加油机，更换2台加油机，汽油加油枪带油气回收功能；每台油罐设置1台渗漏监测仪，每条加油管道设置1台渗漏监测仪，油罐、加油管道共用1台渗漏监测仪控制台；增设紧急切断系统，加油机及潜油泵新敷设供电电缆；液位仪控制台利旧，更换探棒3个，线路重新敷设；完善防雷防静电系统，卸油静电接地系统，增加油罐区人体静电释放装置；截油沟低点回收至隔油池，新建隔油池等。</p> <p>该加油站已取得广宁县应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查备案告知书》（宁应急危化项目安全条件审查备案[2020]7号）和《危险化学品建设项目安全设施设计审查备案告知书》（宁应急危化项目安全设施设计审查备案[2021]1号），同意该加油站改建，现该加油站改建项目现已竣工，申请竣工验收。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广宁县赤坑加油站改建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。</p>			

现场勘察影像：



