

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东云浮茶洞加油站安全现状评价	报告提交时间	2021年4月19日
现场勘查人员	罗欣然、熊昆	现场勘查时间	2021年4月7日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、田成林、林文海、肖云玲
报告编制人	罗欣然、熊昆	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮茶洞加油站成立于2002年11月11日，占地面积4860.0平方米，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91445303744478621R），负责人：严国榕，注册地址：云浮市云安区茶洞开发区324国道旁新塘村背水塘面段。该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2019]0052），有效期至2021年5月21日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：一级加油站，其中汽油罐50m³×3；柴油罐50m³×1）。</p> <p>该加油站设置有4个卧式SF双层油罐，包括汽油罐50m³×3个，柴油罐50m³×1，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中第3.0.9条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积(柴油罐容积折半计入) $V=50\text{m}^3 \times 3 + 50\text{m}^3 \times 1 \times 0.5 = 175\text{m}^3$，油罐总容积 $150 < V \leq 210\text{m}^3$ (柴油罐容积折半计入)，且单罐容积≤50m³。因此，该加油站属于一级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮茶洞加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）等法律、法规的要求，具备换领危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：

