

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东云浮连塘加油站	报告提交时间	2021 年 4 月 19 日
现场勘查人员	罗欣然、熊昆	现场勘查时间	2021 年 4 月 7 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、田成林、林文海、肖云玲
报告编制人	罗欣然、熊昆	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮连塘加油站成立于 2001 年 05 月 24 日，占地面积 1948.0 平方米，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91445303728788208T），负责人：严国榕，注册地址：云浮市云安区六都镇狮石村牌坊。该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2019]0051），有效期至 2021 年 5 月 21 日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>）***（备注：三级加油站，其中汽油罐 <math>30\text{m}^3 \times 2</math> 个；柴油罐 <math>30\text{m}^3 \times 1</math> 个）</p> <p>该加油站设置有 3 个卧式 SF 双层油罐，包括汽油罐 <math>30\text{m}^3 \times 2</math> 个，柴油罐 <math>30\text{m}^3 \times 1</math>，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积(柴油罐容积折半计入) <math>V=30\text{m}^3 \times 2 + 30\text{m}^3 \times 1 \times 0.5 = 75\text{m}^3</math>，油罐总容积 <math>V \leq 90\text{m}^3</math>(柴油罐容积折半计入)，且单罐容积汽油罐<math>\leq 30\text{m}^3</math>，柴油罐<math>\leq 50\text{m}^3</math>。因此，该加油站属于三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮连塘加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014 版）等法律、法规的要求，具备换领危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：

