

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东佛山三水石油分公司（新溪油库）安全现状评价报告	报告提交时间	2021年4月20日
现场勘查人员	赵飞云	现场勘查时间	2021年3月9日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	赵飞云、罗欣然	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>新溪油库位于广东省佛山市三水区西南街道西河路11号，始建于1991年，占地105593平方米。该油库现有2个2000立方米拱顶罐、4个1000立方米拱顶罐、4个500立方米拱顶罐（3停用、1备用）、2个2000立方米内浮顶油罐、4个1000立方米内浮顶油罐。其中汽油储量为6000立方米，柴油储量为10000立方米，总罐容为16000立方米。依据《石油库设计规范》（GB50074-2014），柴油按0.5的系数计入可得总容量TV为11000立方米，10000立方米<TV<30000立方米，属三级油库；该油库主要经营储存汽油和柴油，主要装卸汽油和柴油，目前101号罐为备用罐，102-104号罐为停用储罐。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东佛山三水石油分公司下属专业仓储油库（新溪油库）属于三级油库，安全设施处于正常状态，储存经营条件符合《危险化学品安全管理条例》、《石油库设计规范》（GB50074-2014）和《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求。</p> <p>经评价，中国石化销售股份有限公司广东佛山三水石油分公司符合申请危险化学品经营许可证延期换证的要求。</p>			

现场勘察影像；

