

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司南瑶油库扩建项目安全设施竣工验收评价	<b>报告提交时间</b>	2021年5月13日
<b>现场勘查人员</b>	李福春、熊昆	<b>现场勘查时间</b>	2021年3月12日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	李福春	<b>项目组成员</b>	熊昆、林文海、田成林、肖云玲
<b>报告编制人</b>	李福春、熊昆	<b>报告审核人</b>	赵飞云
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司，成立于2000年08月15日，是一家批发经营汽油、柴油（闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>）的企业，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：914453027247632497），负责人：汤新民，注册地址：云浮市市区新世纪大道侧（粤房地权证云字第0000003141号）；该公司已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2018]0019），许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>）***（备注：依托系统内部的中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司南瑶油库的汽油罐4000立方米、柴油罐4000立方米），有效期至2021年5月28日。</p> <p>南瑶油库原设置有一个T1罐区，T1罐区内设有1000m<sup>3</sup>露天立式内浮顶储罐4座（汽油罐3座、柴油罐1座）和1000m<sup>3</sup>露天立式拱顶储罐2座（柴油罐），编号分别为101、102、103、104、105、106，其中101、104、105号罐储存柴油，102、103、106号罐储存汽油；储罐总容量为6000m<sup>3</sup>，其中汽油储罐容量为3000m<sup>3</sup>，车用柴油储罐容量为3000m<sup>3</sup>，储罐折算总容量为4500m<sup>3</sup>；根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）第3.0.1条的等级划分，原南瑶油库为四级油库。</p> <p>(2) 评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司南瑶油库扩建项目的安全设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，与之配套的安全设施符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）等有关安全生产的法律、法规和标准规范的规定，在落实报告提出的对策措施后安全设施满足安全生产条件，具备了建设项目安全设施竣工验收的条件。</p>			

现场勘察影像：



