

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	罗定市春的加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2021 年 7 月 4 日
<b>现场勘查人员</b>	李福春、熊昆	<b>现场勘查时间</b>	2021 年 6 月 30 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	李福春	<b>项目组成员</b>	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
<b>报告编制人</b>	李福春、熊昆	<b>报告审核人</b>	田成林
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>罗定市春的加油站成立于 2007 年 08 月 01 日，占地面积 755.7 平方米，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：914453816650030628），法定代表人：谭亚养，注册地址：罗定市加益镇合江黄沙口。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2018]0133），有效期至 2021 年 7 月 18 日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>）***（备注：三级加油站，其中汽油罐 <math>30\text{m}^3 \times 2</math> 个；柴油罐 <math>30\text{m}^3 \times 1</math> 个）。</p> <p>该加油站设置有 3 个卧式 SF 双层油罐，包括汽油罐 <math>30\text{m}^3 \times 2</math> 个，柴油罐 <math>30\text{m}^3 \times 1</math>，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积（柴油罐容积折半计入）<math>V=30\text{m}^3 \times 2+30\text{m}^3 \times 1 \times 0.5=75\text{m}^3</math>，油罐总容积 <math>V \leq 90\text{m}^3</math>（柴油罐容积折半计入），且单罐容积汽油罐<math>\leq 30\text{m}^3</math>，柴油罐<math>\leq 50\text{m}^3</math>。因此，该加油站属于三级加油站。</p> <p>该加油站现有员工 6 人，其中安全管理人员 1 人。主要负责人和安全管理人员均已参加相应的培训并考核合格。该加油站在经营管理上，针对自身经营特点制定了安全生产责任制与岗位职责、安全管理制度、岗位安全操作规程及生产安全事故应急预案等。</p> <p>(2) 评价结论</p> <p>罗定市春的加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 版）等法律、法规的要求，具备换领危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：





