

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东城西加油站安全现状评价	<b>报告提交时间</b>	2021年6月9日
<b>现场勘查人员</b>	李福春	<b>现场勘查时间</b>	2021年4月21日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	李福春	<b>项目组成员</b>	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
<b>报告编制人</b>	李福春、赵飞云	<b>报告审核人</b>	田成林
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然

### 项目简介

#### (1) 项目情况

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东城西加油站，成立于2002年07月05日，已取得由惠东县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：914413237545009259），负责人黄林海，经营场所：惠东县平山镇新安；企业类型：分公司；营业期限：长期。

该加油站持有2019年08月30日核发的《危险化学品经营许可证》（惠东应经[2019]000033），有效期为2018年8月16日至2021年8月16日，经营方式为：带有储存设施经营（无自助加油业务）；许可范围：汽油（备注：二级加油站，其中汽油罐30m<sup>3</sup>×3个、柴油罐30m<sup>3</sup>×1个）；证书有效期至2021年8月16日。

该加油站于2019年9月进行了加油站改建工程，改建工程主要内容有工艺管道替换成双层管道；加油机由原来的3台6枪加油机，1台4枪加油机更换成4台6枪加油机；埋地储罐进行了混凝土包裹防渗改造；并进行了除锈防腐工作。以上加油站改建工程内容均已通过相关检测合格并验收，详见附件“城西加油站改建工程 隐蔽工程验收资料”。

该加油站占地面积为3257m<sup>2</sup>，该加油站主要建、构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）、站房、综合楼和发配电房。埋地罐区设在该加油站的中部，内含4个埋地储罐，储罐分别为1个30m<sup>3</sup>的98#汽油罐，1个30m<sup>3</sup>的95#汽油罐，1个30m<sup>3</sup>的92#汽油罐，1个30m<sup>3</sup>的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为105m<sup>3</sup>。油罐总容积90m<sup>3</sup><V≤150m<sup>3</sup>，且汽油罐单罐容积V≤50m<sup>3</sup>，柴油罐单罐容积V≤50m<sup>3</sup>。

该加油站现有人员12人，其中主要负责人1人，安全管理人员2人，加油员9人。该加油站经营时间为每天24小时。根据该加油站的需要，电工由中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司统一安排，法定代表人、主要负责人和安全管理人员均已参加相应的培训并考核合格。

#### (2) 项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东城西加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。

现场勘察影像：

