

安全评价项目网上公开表

项目名称	四会市力通加油站有限责任公司改建项目安全设施竣工验收评价报告	报告提交时间	2021年08月10日
现场勘查人员	赵飞云、熊昆	现场勘查时间	2021年07月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、罗欣然
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>四会市力通加油站有限责任公司（以下简称“该公司”）地址位于四会市黄田镇江头村委会四连线公路边自编8号，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91441284MA53CERP9Q）、《成品油零售经营批准证书》（证号：油零售证书字44H61503，有效期至2025年1月3日）和《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤肇四危化经字[2020]000017号，有效期为2020年11月20日至2023年11月19日，许可范围：汽油罐30m³×2个，柴油罐30m³×4个，二级加油站）。现为了响应国家环保政策及加油站自身的发展，并经肇庆市发展和改革局批准，该公司在原址上进行改建，改建的主要内容有：原有罐区及工艺管线清罐后拆除；原址重建非承重罐区1处，设置V=30m³S/F双层汽油储罐2台，V=30m³S/F双层柴油储罐4台，更换6台加油机，重新敷设工艺管线，选用双层防渗热塑性塑料管道。</p> <p>该公司于2020年12月31日取得四会市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见》（四危化项目安条审备字[2020]11号），于2021年2月25日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（四危化项目安设审字[2021]2号），同意该公司改建，于2021年5月15日开始动工，2021年7月10日竣工，现申请竣工验收。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>四会市力通加油站有限责任公司改建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。</p>			

现场勘察影像：





2021.07.28