

安全评价项目网上公开表

项目名称	中广石化（韶关）有限公司中广石化加油站新建项目安全评价报告	报告提交时间	2021年8月18日
现场勘查人员	刘彩、赵飞云	现场勘查时间	2021年8月12日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	刘彩、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>拟建设的中广石化加油站主要从事汽油、柴油的零售业务，柴油的闪点高于 60℃，不属于《危险化学品目录》（2015 版）内的危险化学品，其销售的汽油已列入《危险化学品目录》（2015 版）内。中广石化加油站 2 个 50m³ 汽油罐和 2 个 50m³（柴油）的双层埋地油罐，设置 6 台 4 枪加油机，中广石化加油站属于二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>评价组认为：中广石化（韶关）有限公司中广石化加油站安全评价报告是根据该项目在可行性研究阶段提供的相关资料，结合国家现行有关安全生产的法律法规、标准、规章及规范，运用多种安全评价方法，定性、定量分析该新建项目可能存在的各种危险、有害因素及其危险、危害程度，对加油站等系统、各类事故的防范提出了安全对策措施及建议。企业在设计、施工和实际运营过程中，应落实各类危险、有害因素的防范措施，完善各种规章制度及操作规程，防止事故发生。</p> <p>综上所述，通过落实本报告中提出的安全对策措施后，中广石化（韶关）有限公司中广石化加油站建设项目符合国家对建设项目的安全要求。</p>			

现场勘察影像：

