

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番东加油站油罐改造项目安全设施竣工验收评价	报告提交时间	2021 年 8 月 13 日
现场勘查人员	赵飞云、罗欣然	现场勘查时间	2021 年 7 月 9 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	赵飞云、罗欣然	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

（1）项目情况

中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番东加油站（下称“该油站”），成立于 2000 年 11 月 15 日；统一社会信用代码：91440101891438451G；类型：分公司；经营场所：广州市南沙区东涌镇石排村；法定代表人：张冠祺。经营范围：零售业。

该油站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤穗 WH 安经证字[2018]1528（9），有效日期至 2021 年 07 月 19 日，许可经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，（备注：一级加油站，汽油罐 50m³×3 个（其中一个停用），柴油罐 50m³×1 个，4 台共 16 枪加油机）。

中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番东加油站为提高环保性，根据穗环领导小组办〔2018〕152 号文和穗环保函〔2018〕2935 号文件要求，对原站地下油罐进行“四不变”（油罐位置、罐容、罐数、油品品种）防渗改造。对储罐进行重新埋设，在现有罩棚下更新 4 台共 16 枪加油机。改造工艺管道，设置卸油、加油油气回收系统。设置储罐及管道渗漏检测系统。

该油站已于 2021 年 8 月取得《危险化学品建设项目安全审查意见书》（编号：穗应急危化项目安审字[2021]第 093 号）。

由于周边环境的变化和城市的发展，结合加油站的经营状况，中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番东加油站决定其中一个停用 98#汽油罐。停用后，油罐总容积 125m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中 3.0.9 的划分，该加油站改停用 98#汽油罐后为二级加油站。本次重新办理危化证申请使用汽油罐 50m³×2 个，柴油罐 50m³×1 个，4 台加油机共 16 枪。

（2）项目评价结论

根据加油站安全检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番东加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13 号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 645 号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 版）等国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证重新办证的要求。

广州南沙番东加油站现场勘察影像：

