

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	南雄市邓坊良友加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2021年9月15日
<b>现场勘查人员</b>	刘彩、赵飞云	<b>现场勘查时间</b>	2021年5月26日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	刘彩	<b>项目组成员</b>	赵飞云、林文海、肖云玲、熊 昆
<b>报告编制人</b>	刘彩、赵飞云	<b>报告审核人</b>	罗伟雄
<b>技术负责人</b>	肖云玲	<b>过程控制负责人</b>	李福春
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>南雄市邓坊良友加油站（以下简称“邓坊良友加油站”）位于南雄市邓坊镇新圩，成立于2003年12月15日，投资人为张燕良，邓坊良友加油站主要负责人（经理）为张祥兵（已取得主要负责人证），统一社会信用代码：91440282L006465840，类型：个人独资企业。主要经营车用汽油、柴油。</p> <p>该加油站上一次于2018年10月10日经延续取得韶关市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证书编号为：粤韶危化经字[2018]000091，有效期至2021年10月9日。</p> <p>邓坊良友加油站目前在职人员共4人，设2名安全管理人员，主要负责人（经理）取得了危险化学品经营单位主要负责人上岗证，安全管理人员均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。营业时间是6:00至24:00。</p> <p>邓坊良友加油站共设埋地汽油罐30m<sup>3</sup>×2个，埋地柴油罐50m<sup>3</sup>×1个，油罐总容积为85m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中3.0.9的划分，该加油站属三级加油站；加油罩棚设置2台加油机共4支加油枪。该加油站对汽油设置加油、卸油油气回收系统。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>南雄市邓坊良友加油站经营储存现状符合安全要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。</p>			

现场勘察影像：

