

安全评价项目网上公开表

项目名称	四会市威井加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告	报告提交时间	2021年09月01日
现场勘查人员	赵飞云、熊昆	现场勘查时间	2021年07月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、罗欣然
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>四会市威井加油站（以下简称“该加油站”）地址位于四会市威整镇松仔岗，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91441284791177549B）、《成品油零售经营批准证书》（证号：油零售证书字 44H60441，有效期至 2022 年 9 月 1 日）和《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤肇四危化经字[2018]000022 号，有效期为 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日，许可范围：汽油罐 20m³×2 个，柴油罐 15m³×1 个，三级加油站）。现为了响应国家环保政策及加油站自身的发展，并经肇庆市发展和改革局批准，该加油站在原址上进行改建，改建的主要内容有：原有罐区及工艺管线清罐后拆除；原址重建非承重罐区 1 处，设置 V=20m³S/F 双层汽油储罐 2 台，V=15m³S/F 双层柴油储罐 1 台，重新敷设工艺管线，选用双层防渗热塑性塑料管道；将原有站房拆除，利用原有杂物房改建成站房，对罩进行改建。</p> <p>该加油站于 2021 年 4 月 26 日取得四会市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（四危化项目安条审字[2021]4 号），于 2021 年 6 月 1 日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（四危化项目安设审字[2021]6 号），同意该加油站改建，于 2021 年 6 月 14 日开始动工，2021 年 7 月 25 日竣工，现申请竣工验收，另外该加油站的《危险化学品经营许可证》已到期，同时申请延期换证。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>四会市威井加油站改建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。</p>			

现场勘察影像：



