

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州仲恺沥林南加油站安全现状评价	报告提交时间	2021年9月10日
现场勘查人员	赵飞云	现场勘查时间	2021年8月5日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	赵飞云、罗欣然	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

（1）项目情况

中国石化销售股份有限公司广东惠州仲恺沥林南加油站（以下简称“沥林南加油站”或“该加油站”）位于惠州市仲恺区沥林镇惠莞高速公路沥林服务区南侧，成立于2012年10月16日；负责人为黄林海；统一社会信用代码为91441300056761335M。

该加油站现有从业人员19人，主要负责人为黄林海，分管负责人为陈勇波。该加油站持有惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局颁发的《危险化学品经营许可证》（粤惠仲安经[2018]13号），经营方式：带有储存设施经营（无自助加油业务），许可范围：汽油（备注：一级加油站，其中汽油罐40m³×2个，50m³×1个；柴油罐50m³×2个。2019年8月16日变更《危险化学品经营许可证》。），有效期至2021年9月27日。

该加油站日常经营的油品为汽油，加油站现有3台一机6枪加油机、2台一机4枪加油机和1台6枪柴液一体加注机，共30支加油枪和2支尿素加注枪。埋地储油罐5个，其中50m³的92#汽油罐1个，40m³的95#汽油罐1个，40m³的98#汽油罐1个，50m³的0#柴油罐2个，油罐几何容积总计180m³（柴油折半），按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156—2012（2014年版）加油站等级划分标准，该加油站属一级站。

（2）项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东惠州仲恺沥林南加油站危险化学品的经营条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012, 2014版）等国家安全生产相关法律、法规和技术标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。

现场勘察影像：

