

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东惠州惠阳穗淡古屋加油站安全现状评价	<b>报告提交时间</b>	2021 年 9 月 22 日
<b>现场勘查人员</b>	李福春	<b>现场勘查时间</b>	2021 年 8 月 5 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	李福春	<b>项目组成员</b>	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
<b>报告编制人</b>	李福春、赵飞云	<b>报告审核人</b>	唐泽江
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然

### 项目简介

#### (1) 项目情况

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠阳穗淡古屋加油站（以下简称“该加油站”）位于惠州市惠阳区淡水环城公路边破庙山地段，成立于 2001 年 01 月 02 日，负责人为黄林海，公司类型为分公司，统一社会信用代码为 914413037264861850。

该加油站持有由惠州市惠阳区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》，证书编号为粤惠阳安经[2019]030 号，经营方式：带有储存设施经营（无自助加油业务）\*\*\*，许可范围：汽油（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m<sup>3</sup> × 2 个、柴油罐 30m<sup>3</sup> × 2 个）\*\*\*，有效期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令第 55 号，原安监总局令第 79 号修正）的规定，现向惠州市惠阳区应急管理局提出《危险化学品经营许可证》延期换证申请。

该加油站占地面积为 3000m<sup>2</sup>，该加油站主要建、构筑物包括埋地罐区、加油罩棚（加油区）、站房、辅助房、洗车机、自助吸尘机和室外箱式变压器。埋地罐区设在该加油站中部的加油罩棚下，为承重过车式储罐区，内含 4 个埋地储罐，储罐分别为 1 个 30m<sup>3</sup> 的 92#汽油罐（4#罐），1 个 30m<sup>3</sup> 的 95#汽油罐（3#罐），2 个 30m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐（1#罐和 2#罐），柴油折半后算出总罐容为 90m<sup>3</sup>。

该加油站现有人员 11 人，其中主要负责人 1 人（站长），安全管理人员 2 人，加油员 7 人，电工 1 人。该加油站 24 小时营业，该加油站实施三班倒工作制。根据该加油站的需要，已配备相关电工，持证上岗。法定代表人、主要负责人、安全管理人员和电工均已参加相应的培训并考核合格。

该加油站在经营管理上，针对自身经营特点制定了安全生产责任制与岗位职责、安全管理制度、岗位安全操作规程及生产安全事故应急预案等。

#### (2) 项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠阳穗淡古屋加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014 版）等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。

现场勘察影像：

