

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东张家边仓储油库安全现状评价	报告提交时间	2021年9月18日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2020年12月12日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施、安全管理等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	肖云玲、熊昆、赵飞云、林文海
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

### 项目简介

#### (1) 项目情况

中国石化销售股份有限公司广东张家边仓储油库位于中山市火炬开发区岐民北路3号，公司坐标为N22°32'57.17"，E113°27'51.53"，（不含管道站场）占地面积16万m<sup>2</sup>。该油库隶属中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司，是中石化的成品油储备基地，主要负责成品油（汽油、柴油）的储存及中转业务。油库共有员工27人，其中持证安全管理人员2人。

该油库内现设有汽油罐4个（5000m<sup>3</sup>×2个，2000m<sup>3</sup>×1个，1000m<sup>3</sup>×1个，容量共13000m<sup>3</sup>），柴油罐4个（5000m<sup>3</sup>×2个，500m<sup>3</sup>×2个，总容量共11000m<sup>3</sup>），2个500m<sup>3</sup>的储罐（目前停用），所以张家边油库储罐总容量为18500m<sup>3</sup>（柴油折半），依据《石油库设计规范》第3.0.1条，石油库等级为三级。

中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司持有中山市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（编号：粤中危化经字[2019]000102号），有效期至2021年9月19日，现即将到期，须申请延期换证。

#### (2) 项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东张家边仓储油库，主要有2个5000m<sup>3</sup>汽油内浮顶储罐，2个5000m<sup>3</sup>柴油拱顶储罐，1个2000m<sup>3</sup>汽油内浮顶储罐和1个1000m<sup>3</sup>内浮顶汽油储罐，2个500m<sup>3</sup>内浮顶柴油储罐（目前停用），油库储罐总容量为18500m<sup>3</sup>（柴油折半），属于三级油库，安全现状符合危险化学品经营企业的安全要求，储存经营条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求，中国石化销售股份有限公司广东张家边仓储油库具备申请危险化学品经营许可证的要求。

现场勘察影像：







