

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州汝湖加油站（南站）安全现状评价	报告提交时间	2022 年 1 月 5 日
现场勘查人员	罗欣然、田成林	现场勘查时间	2021 年 11 月 10 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、肖云玲、田成林、林文海
报告编制人	罗欣然、田成林	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州汝湖加油站（南站）位于位于广惠高速公路汝湖服务区南侧。统一社会信用代码：914413007894134506，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务，站长崔峰剑，现有员工 10 人，安全管理人员 3 人，该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤惠城危化经字【2019】00025 号），有效期至 2022 年 2 月 25 日，许可范围：汽油（备注：一级加油站，其中汽油罐 40m³ × 2、50m³ × 1，柴油罐 50m³ × 2）；现即将到期，须申请延期换证。自上次换证以来，变化情况有：，变化情况有：站外建构筑物中南面增设了充电桩（三类保护物）及变压器发生了改变，营业执照负责人（法定代表人）由黄林海申请变更为严新强；其余的油站地址、占地面积、站内建、构筑物、储存设施、设备等均未发生改变。该加油站主要工艺为加油工艺、卸油工艺和油气回收工艺。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州汝湖加油站（南站）安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备危险化学品经营许可的安全生产条件。</p>			

现场勘察影像；



