

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳沙鱼涌加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021 年 12 月 24 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2021 年 6 月 25 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳沙鱼涌加油站，成立于 1993 年 05 月 07 日，已取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300979651791C），负责人刘海彤，经营场所：深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路 27 号；企业类型：分公司；营业期限：长期。</p> <p>该加油站持有 2020 年 12 月 04 日核发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字[2020]180 号），有效期为 2018 年 09 月 17 日至 2021 年 09 月 16 日，经营方式为：零售***；许可范围：汽油（1630）（备注：汽油罐 50m³×1 个、30m³×2 个，柴油罐 50m³×1 个）。因该加油站于 2021 年 6 月至 12 月进行改造，故《危险化学品经营许可证》未能于有效期内完成延期换证。</p> <p>该加油站于 9 月至 12 月进行了加油机和埋地储罐及其配套加油管线等设备设施更换，更换内容如下：埋地储罐由 4 个混凝土包裹的钢质埋地油罐变更为 4 个卧式 SF 储罐，其中原暂停使用的 4 号汽油罐（单罐容积为 30m³）更换为卧式 SF 储罐后恢复使用，油品由 92#汽油变更为 98#汽油，其他埋地储罐容积和油品等均未发生改变；加油机更换新的加油机，加油机台数、枪数和品牌均未发生改变；配套加油管线由单层管线更换为双层管线。通过改造，增加了设备设施的防渗措施，降低了风险。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳沙鱼涌加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。</p>			

深圳沙鱼涌加油站现场勘察影像：

