

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	四会市黄田镇民政加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2022 年 3 月 18 日
现场勘查人员	李福春、熊昆	现场勘查时间	2022 年 3 月 3 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	熊昆、林文海、肖云玲、赵飞云
报告编制人	李福春、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>四会市黄田镇民政加油站（以下简称“该加油站”）位于四会市黄田镇沙塘管理区白泥口，主要从事汽油、柴油等的零售经营业务，已于 2019 年 3 月 15 日取得《危险化学品经营许可证》（粤肇四危化经字[2019]000002 号），有效期至 2022 年 3 月 14 日，须办理延期换证。</p> <p>该加油站已于 2019 年 3 月 15 日取得《危险化学品经营许可证》（粤肇四危化经字[2019]000002 号），有效期至 2022 年 3 月 14 日，许可范围：汽油（1630），柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]（1674）***（备注：三级加油站，其中汽油罐 <math>15\text{m}^3 \times 2</math> 个，柴油罐 <math>35\text{m}^3 \times 1</math> 个）。</p> <p>该加油站设置有 3 个 SF 双层油罐，分别为汽油罐 <math>15\text{m}^3 \times 2</math> 个，柴油罐 <math>35\text{m}^3 \times 1</math> 个，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积（柴油罐容积折半计入）<math>V=15\text{m}^3 \times 2+35\text{m}^3 \times 1 \times 0.5=47.5\text{m}^3</math>，油罐总容积 <math>V \leq 90\text{m}^3</math>（柴油罐容积折半计入），且单罐容积汽油罐<math>\leq 30\text{m}^3</math>，柴油罐<math>\leq 50\text{m}^3</math>。因此，该加油站属于三级加油站。</p> <p>(2) 评价结论</p> <p>四会市黄田镇民政加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。</p>			

四会市黄田镇民政加油站现场勘察影像：

