

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东肇庆端州城西加油站安全现状评价	报告提交时间	2022年05月11日
现场勘查人员	赵飞云、熊昆	现场勘查时间	2022年03月21日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	肖云玲、熊昆、林文海、张志羽、罗欣然
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

### 项目简介

#### (1) 项目情况

中国石油天然气股份有限公司广东肇庆端州城西加油站成立于2008年12月05日，占地面积4736.63 m<sup>2</sup>，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：9144120068244728X0），法定代表人：成喜庆，注册地址：肇庆市端州区端州八路西三榕峡口东。

该加油站已于2019年5月15日取得《危险化学品经营许可证》（粤肇端危化经字[2019]000011号），有效期至2022年6月21日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）\*\*\*。

该加油站已于2019年5月20日取得《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44H20321号），有效期至2024年5月20日。

该加油站设置有4个卧式钢制油罐，包括汽油罐30m<sup>3</sup>×3个，柴油罐30m<sup>3</sup>×1个，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第3.0.9条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积(柴油罐容积折半计入) $V=30m^3\times 3+30m^3\times 1\times 0.5=105m^3$ ，油罐总容积 $90<V\leq 150m^3$ (柴油罐容积折半计入)，且单罐容积 $\leq 50m^3$ 。因此，该加油站属于二级加油站。

#### (2) 项目评价结论

中国石油天然气股份有限公司广东肇庆端州城西加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。

端州城西加油站现场勘察影像：

