

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司东莞东力加油站安全现状评价	报告提交时间	2022年04月18日
现场勘查人员	劳业来、赵飞云	现场勘查时间	2022年03月04日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中油碧辟石油有限公司东莞东力加油站位于东莞市谢岗镇大厚村央公岭，占地面积 3150 m²，成立于 2009 年 08 月 04 日，经东莞市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：914419006924930368，负责人：程平，类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务，持有成品油零售经营批准证书(油零售证书第 44S30161 号)，有效期至 2022 年 06 月 19 日，持有《危险化学品经营许可证》(粤东危化经字(2019)000148 号)，有效期 2019 年 06 月 20 日至 2022 年 06 月 19 日，许可范围：汽油(1630)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674)*** (备注：三级加油站，其中汽油罐 25m³×2 个，柴油罐 25m³×2 个)***。</p> <p>该加油站设置有 4 个储罐，其中埋地汽油罐 25m³×2 个，埋地柴油罐 25m³×2 个，设置有 4 台 6 枪加油机，共有 24 支加油枪，油罐总容积 75m³ (柴油罐容积折半计入总容积)，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中油碧辟石油有限公司东莞东力加油站安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等法律、法规、标准的要求，具备危险化学品经营许可的安全生产条件。</p>			

现场照片

