

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东江门恩平油库分公司安全现状评价	<b>报告提交时间</b>	2022 年 12 月 15 日
<b>现场勘查人员</b>	赵飞云、劳业来	<b>现场勘查时间</b>	2022 年 05 月 30 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	赵飞云	<b>项目组成员</b>	李福春、肖云玲、林文海、熊昆
<b>报告编制人</b>	赵飞云、劳业来	<b>报告审核人</b>	唐泽江
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东江门恩平油库分公司位于恩平市沙湖镇浦桥工业大道 3 号，始建于 2005 年，2006 年投用。油库收油方式主要以管道输送，然后经公路发油台供应各车辆。油库配有先进的电脑发油装置及微机计量装置、安全监控装置等，占地 33868 平方米，设置有 2 个 2000m<sup>3</sup> 拱顶柴油罐，4 个 1000m<sup>3</sup> 内浮顶汽油罐，库区储罐总容量 6000m<sup>3</sup>（柴油折半），属于四级油库。</p> <p>恩平油库位于恩平市沙湖镇浦桥工业大道 3 号，油库大门朝东，东面围墙外边有沿着围墙走向的架空电力线 10kV（杆高 9 米），再往外为浦桥工业区道路，路对面为荣高陶瓷厂；南面为闲置空地；西面围墙外为浦桥河，河对面为一组架空高压电力线 35kV（杆高约 25 米）和大片农田；西南面是华昌陶瓷厂；北面围墙外边有沿着围墙走向的架空电力线 10kV（杆高 13 米），再往北为广东宇邦陶瓷有限公司（原会德丰陶瓷厂）；东北面为居民楼。</p> <p>恩平油库主要由储罐区、油品装卸区、辅助生产区、行政管理区组成，功能分区和布局合理。设置有办公楼、发油台、中转泵棚、消防泵房、配电间、门卫室（控制室）、危废仓。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东江门恩平油库分公司设置有 2 个 2000m<sup>3</sup> 拱顶柴油罐，4 个 1000m<sup>3</sup> 内浮顶汽油罐，库区储罐总容量 6000m<sup>3</sup>（柴油折半），属于四级油库。中国石化销售股份有限公司广东江门恩平油库分公司安全现状符合危险化学品经营企业的安全要求，储存经营条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求，具备申领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

现场勘察影像：

