

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集二广高速公路怀城服务区南区加油站安全现状评价	<b>报告提交时间</b>	2022 年 11 月 28 日
<b>现场勘查人员</b>	李福春、熊昆	<b>现场勘查时间</b>	2022 年 9 月 8 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	李福春	<b>项目组成员</b>	熊昆、肖云玲、赵飞云、林文海、陈焯雄
<b>报告编制人</b>	李福春、熊昆	<b>报告审核人</b>	劳业来
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集二广高速公路怀城服务区南区加油站成立于 2010 年 12 月 13 日，占地面积 97000 m<sup>2</sup>，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91441224566644673N），法定代表人：陈振泉，注册地址：二广高速公路怀集至三水段怀城服务区 K110+500 南面。</p> <p>该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤肇怀危化经字〔2019〕000026 号），有效期至 2022 年 12 月 6 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：一级加油站，其中汽油罐 50m<sup>3</sup>×1 个，40m<sup>3</sup>×2 个，柴油罐 50m<sup>3</sup>×2 个）***。</p> <p>该加油站设置有 5 个埋地卧式 SF 双层油罐，包括汽油罐 50m<sup>3</sup>×1 个，40m<sup>3</sup>×2 个，柴油罐 50m<sup>3</sup>×2 个，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积（柴油罐容积折半计入）<math>V=50\text{m}^3+2\times 40\text{m}^3+(2\times 50\text{m}^3\times 0.5)=180\text{m}^3</math>，油罐总容积 <math>150&lt;V\leq 210\text{m}^3</math>（柴油罐容积折半计入），且单罐容积 <math>\leq 50\text{m}^3</math>。因此，该加油站属于一级加油站。</p> <p>(2) 评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集二广高速公路怀城服务区南区加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集二广高速公路怀城服务区南区加油站现场勘察影像：

