

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东惠州龙门沙迳加油站扩建项目安全评价	报告提交时间	2022 年 12 月 29 日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2022 年 11 月 08 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东惠州龙门沙迳加油站（以下简称“沙迳加油站”或“该加油站”）位于龙门县沙迳镇水口，该加油站拟在原址基础上扩建，本次扩建的内容如下：在原址利旧 2 台加油岛，拟新增 4 台加油岛；利旧 2 台四枪三油品潜油泵型加油机（共 8 支加油枪），拟新增 4 台四枪三油品潜油泵型加油机（卡机连接、油气回收型），扩建后共 24 支加油枪。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律法规、标准要求和文件的要求，于 2022 年 12 月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东惠州龙门沙迳加油站扩建项目符合国家、地方相关安全法律法规和规范的要求。建设单位在项目的设计、施工中应落实本报告提出的安全对策措施，保证安全设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过落实该扩建项目拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，中国石油天然气股份有限公司广东惠州龙门沙迳加油站扩建项目的危险、有害因素的危险程度可降至可接受的水平。</p>			

中国石油天然气股份有限公司广东惠州龙门沙迳加油站现场勘察影像：

