

安全评价项目网上公开表

项目名称	东源县三河主固农机加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2023年3月17日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023年1月13日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

东源县三河主固农机加油站（以下简称“三河加油站”或“该加油站”）位于东源县船塘镇主固村，成立于1997年04月11日；负责人为欧阳嘉琪；公司类型为集体所有制；统一社会信用代码为914416257417194693；经营范围：零售：汽油、柴油、润滑油、预包装食品、散装食品、日用百货、保健食品、药品、烟、酒、乳制品、非酒精饮料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该加油站持有2020年06月08日核发的《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字[2020]0032），有效期为2020年06月08日至2023年06月07日，经营方式为：零售；许可范围：汽油、柴油（备注：二级加油站，其中汽油罐 $30\text{m}^3 \times 2$ 个、汽油罐 $40\text{m}^3 \times 1$ 个，柴油罐 $40\text{m}^3 \times 1$ 个）。现即将到期，须办理延期换证。

该加油站占地面积为 1800m^2 ，该加油站主要建、构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）、站房。加油罩棚位于站区中部，单层、钢结构，耐火等级二级，层高 7.5m ，净空高度 5.5m ，建筑面积 268m^2 ；加油岛位于罩棚下，设有4个加油机，共16支加油枪；站房位于加油罩棚东面，2层，钢筋混凝土结构建筑物，耐火等级二级，高 7.6m ，建筑面积为 297m^2 ，设有办公室、营业室、发配电房、值班室、卫生间等；埋地罐区设在该加油站区域的中部（加油罩棚车行道下方），内含4个埋地储罐，储罐分别为2个 30m^3 SF 双层汽油罐，1个 40m^3 SF 双层汽油罐，1个 40m^3 SF 双层柴油罐，柴油折半后算出总罐容为 120m^3 。油罐总容积 $90\text{m}^3 < V \leq 150\text{m}^3$ ，且单罐容积 $V \leq 50\text{m}^3$ 。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9规定，该加油站属于二级站。该加油站配备卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统。

(2) 项目评价结论

东源县叶潭镇加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。

东源县三河主固农机加油站现场勘察影像：

