

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站安全现状评价	报告提交时间	2021 年 10 月 11 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2021 年 6 月 24 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站，成立于 1993 年 05 月 20 日，已取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300731091399D），负责人刘海彤，经营场所：深圳市坪山新区坑梓镇宝梓工业城深汕公路边；企业类型：分公司；营业期限：长期。</p> <p>该加油站持有 2018 年 12 月 09 日核发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字[2021]31 号），有效期为 2018 年 12 月 09 日至 2021 年 12 月 08 日，经营方式为：零售***；许可范围：汽油（1630）（备注：汽油罐 30m³×2 个、柴油罐 30m³×2 个）；证书有效期至 2021 年 12 月 08 日。</p> <p>该加油站占地面积为 2000m²，该加油站主要建、构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）、站房和厕所。埋地罐区设在该加油站的西南部，内含 4 个埋地储罐，储罐分别为 1 个 30m³ 的 95#汽油罐，1 个 30m³ 的 92#汽油罐，2 个 30m³ 的 0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为 90m³。油罐总容积 V≤90m³，且汽油罐单罐容积 V≤30m³，柴油罐单罐容积 V≤50m³。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站现场勘察影像：

