

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司东莞联丰加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2023年04月17日
现场勘查人员	劳业来、赵飞云	现场勘查时间	2023年01月31日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中油碧辟石油有限公司东莞联丰加油站（以下简称“该加油站”）位于东莞市长安镇冲头村洁塘，成立于2009年8月7日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914419006924982593，负责人：周锐，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务，现有员工12人。于2022年08月17日办理营业执照变更，负责人由刘扬勇变更为周锐。持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第44S40354号），有效期至2025年05月19日，该加油站于2020年06月19日取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2020〕000123号），并于2022年9月30日办理《危险化学品经营许可证》变更，主要负责人由杨建明变更为何全涛、负责人由刘扬勇变更为周锐，并取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2020〕000123号），有效期2020年06月19日至2023年06月18日，许可范围：汽油（1630）、柴油〔闭杯闪点≤60℃〕（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐25m³×3个，柴油罐25m³×2个）***</p> <p>该加油站设置有5个储罐，其中埋地汽油罐25m³×3个，埋地柴油罐25m³×2个，设置有6台6枪加油机，共有36支加油枪，油罐总容积100m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中油碧辟石油有限公司东莞联丰加油站的安全现状符合《安全生产法》（2021年修正）、《危险化学品管理条例》（国务院令第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。</p>			

中油碧辟石油有限公司东莞联丰加油站现场勘察照片：

