

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司河源分公司专项安全评价	报告提交时间	2023年08月02日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023年06月15日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

该加油站位于河源市源城区高塘管理区，占地面积 3844 m²，成立于 2005 年 04 月 19 日，经河源市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914416007750798426，法定代表人：彭杰，公司类型：有限责任公司分公司(法人独资)，现有工作人员 11 人。持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第 44P30103 号），有效期至 2025 年 08 月 06 日，该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字[2022]0033 号），有效期 2021 年 04 月 27 日至 2024 年 04 月 26 日，许可经营范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³ × 2 个，柴油罐 20m³ × 2 个）。该加油站于 2023 年 2 月在原址上将原 4 台 6 枪加油机（北京长吉）更换为新的 4 台 6 枪加油机(吉蔚)。

该加油站设置有 4 台 6 枪加油机，共有 24 支加油枪；4 个埋地卧式储罐，分别为 20m³ 的 0#柴油罐 2 个，30m³ 的 92#汽油罐 1 个，30m³ 的 95#汽油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 $V = (30 + 30 + 20/2 + 20/2) \text{ m}^3 = 80 \text{ m}^3$ 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 $V \leq 90 \text{ m}^3$ ，汽油罐容积 $V \leq 30 \text{ m}^3$ ，柴油罐容积 $V \leq 50 \text{ m}^3$ 为三级加油站”的规定，该加油站属三级加油站。

(2) 项目评价结论

中油碧辟石油有限公司河源分公司更换加油机后的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备安全经营条件。

中油碧辟石油有限公司河源分公司现场勘察照片：

