

安全评价项目网上公开表

项目名称	珠海华发石化能源有限公司富山南加油站新建项目安全评价	报告提交时间	2023 年 05 月 16 日
现场勘查人员	崔贞雄、林文海	现场勘查时间	2023 年 03 月 22 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	崔贞雄	项目组成员	林文海、陈焯雄、肖云玲、熊昆、劳业来
报告编制人	崔贞雄、林文海	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>珠海华发石化能源有限公司富山南加油站新建项目位于珠海市富山工业园高栏港高速西侧、富山大道南侧。拟设置 4 个双层 SF 埋地油罐（其中汽油罐 30m³×1 个、40m³×2 个，柴油罐 40m³×1 个），按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分规定，加油站建设项目属于二级加油站（$V=30m^3 \times 1 + 40m^3 \times 2 + 40m^3 \times 1 \times 1/2 = 130m^3$）。</p> <p>主要建设内容包括：</p> <p>拟新建站房（框架结构）1 栋 1 层和加油罩棚（钢结构）1 栋 1 层。埋设 4 个双层 SF 埋地油罐（其中汽油罐 30m³×1 个、40m³×2 个，柴油罐 40m³×1 个）及卸油和通气配套设施。拟新建 4 台 4 枪加油机。拟新建尿素溶液加注机和尿素储存机一套。加油站安装一次卸油和二次加油油气回收系统（分散式），埋地加油管线采用双层管道。辅房（框架结构）1 栋 1 层。消防、土建等基础设施。拟设置一台室外箱式变压器。拟预留洗车机设备安装用地。</p> <p>受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014 年版））等国家有关法律法规、标准要求和文件的要求，于 2023 年 03 月至 06 月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>珠海华发石化能源有限公司富山南加油站新建项目的安全生产条件符合国家现行有关法律、法规、技术标准的要求。</p>			

珠海华发石化能源有限公司富山南加油站现场勘察影像：

