

安全评价项目网上公开表

| | | | |
|---|--|---------|--------------------|
| 项目名称 | 珠海市斗门区昌盛加油站有限公司安全现状评价 | 报告提交时间 | 2023年04月18日 |
| 现场勘查人员 | 崔贞雄、林文海、陈焯雄 | 现场勘查时间 | 2023年03月09日 |
| 现场勘察主要任务 | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 | | |
| 项目组长 | 崔贞雄 | 项目组成员 | 林文海、陈焯雄、肖云玲、熊昆、劳业来 |
| 报告编制人 | 崔贞雄、林文海、陈焯雄 | 报告审核人 | 赵飞云 |
| 技术负责人 | 罗伟雄 | 过程控制负责人 | 罗欣然 |
| 项目简介 | | | |
| <p>(1) 项目情况</p> <p>珠海市斗门区昌盛加油站有限公司(原为：斗门镇供销社加油站)位于珠海市斗门区斗门镇先锋庙，成立于2007年3月30日，统一社会信用代码：914404007993635736，法定代表人：赵守怡，类型：有限责任公司分公司，占地面积505m²，设有埋地油罐3个，柴油罐：30m³×1个；汽油罐：30m³×2个(其中储罐V103中间设有挡板(隔舱罐)，分别储存92#汽油和95#汽油)，总容积90m³，柴油折半计算后容积为75m³，属于三级加油站，主要从事汽油、柴油零售经营。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> <p>受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)等国家有关法律法规、标准要求和文件的要求，于2023年03月至04月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> | | | |
| <p>(2) 项目评价结论</p> <p>珠海市斗门区昌盛加油站有限公司符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号，主席令第八十八号修正)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号，国务院令第591号修订，国务院令第645号修订)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令第55号，总局令第79号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)等国家现行法律、法规、规章及技术标准的相关要求，满足危险化学品经营许可证换证的安全条件。</p> | | | |

珠海市斗门区昌盛加油站有限公司现场勘察影像：

