

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东新会双水嘉寮德荣加油站安全现状评价	报告提交时间	2023年9月25日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2023年7月26日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东新会双水嘉寮德荣加油站位于江门市新会区双水镇嘉寮村委会村前1号，成立于2001年10月25日；负责人：胡梅；统一社会信用代码为91440705733112042N；经营范围：零售：汽油、柴油（凭有效的许可文件经营），机油，卷烟、雪茄烟、烟丝、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>该加油站于2020年11月25日获得由江门市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第44J30200号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油业务，有效期：2020年11月25日至2025年11月25日。</p> <p>该加油站已取得由江门市新会区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（江WH经[2017]Cb072II2III1），有效期为2023年10月12日至2023年10月11日，经营方式：带有储存设施经营（加油站），许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐20m³×1个，柴油罐20m³×1个）。</p> <p>该加油站占地面积为694m²，该加油站主要建构物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站西北侧，内含2个埋地卧式储罐，储罐分别为1个20m³的92#汽油罐，1个20m³的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为30m³。油罐总容积V≤90m³，且汽油罐单罐容积V≤30m³，柴油罐单罐容积V≤50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9规定，该加油站属于三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东新会双水嘉寮德荣加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。</p>			

中国石油天然气股份有限公司广东新会双水嘉寮德荣加油站现场勘察照片：

