

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东河源紫金瓦溪南加油站专项安全评价	报告提交时间	2023年09月12日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023年06月13日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

该加油站位于紫金县汕湛高速公路瓦溪服务区南侧，占地面积 5533.16 m²，成立于 2015 年 11 月 26 日，经河源市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441621MA4UK4W485，负责人：李雪龙，企业类型：其他股份有限公司分公司(非上市)，现有工作人员 11 人，主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了上岗资格证书，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的安全事故应急救援预案。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字〔2021〕0130），有效期 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日，许可范围：汽油、柴油（备注：一级加油站，其中汽油罐 40m³×1 个，汽油罐 50m³×2 个，柴油罐 40m³×2 个）。

中国石化销售股份有限公司广东河源紫金瓦溪南加油站已于 2023 年 3 月 23 日取得了河源市发展和改革局核发的《河源市发展和改革局关于中国石化销售股份有限公司广东河源（和平）新区加油站等 6 座加油站改建规划确认的复函》，河源市发展和改革局同意该加油站在原址上改建。改建内容为：该加油站罩棚下原有 2 台 4 枪加油机，2 台 6 枪加油机，共 4 台加油机，共 20 支加油枪；改建为：2 台新 6 枪加油机，2 台 6 枪加油机，共 4 台加油机，共 24 支加油枪。更换加油机后，经营油罐容积、加油站等级、加油机数量均不变。

该加油站主要储存设施包括 5 个埋地卧式储罐，分别为 40m³ 的 0#柴油罐 2 个，40m³ 的 92#汽油罐 1 个，50m³ 的 95#汽油罐 1 个，50m³ 的 98#汽油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 $V = ((40+40)/2 + 40 + 50 + 50) \text{ m}^3 = 180\text{ m}^3$ 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 $150\text{ m}^3 < V \leq 210\text{ m}^3$ ，单罐容积 $V \leq 50\text{ m}^3$ 为一级加油站”的规定，该加油站符合一级加油站的规定。

(2) 项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东河源紫金瓦溪南加油站更换加油机后的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备安全经营条件。

现场勘察影像:

