

安全评价项目网上公开表

| | | | |
|---|--|---------|--------------------|
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞石碣唐洪东城加油站安全现状评价 | 报告提交时间 | 2023年12月15日 |
| 现场勘查人员 | 劳业来、罗欣然 | 现场勘查时间 | 2023年11月06日 |
| 现场勘察主要任务 | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 | | |
| 项目组长 | 劳业来 | 项目组成员 | 罗欣然、赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆 |
| 报告编制人 | 劳业来、罗欣然 | 报告审核人 | 田成林 |
| 技术负责人 | 罗伟雄 | 过程控制负责人 | 李福春 |
| 项目简介 | | | |
| <p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东东莞石碣唐洪东城加油站（以下简称“该加油站”）位于广东省东莞市石碣镇唐洪金星南路1号，成立于2012年09月06日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441900053759301L，负责人：江泽彬，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44S30026号），有效期至2025年1月19日，该加油站于2022年9月9日办理危险化学品经营许可证变更，主要负责人由郑宝森变更为韦金侠，取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2021〕000056号），有效期2021年3月24日至2024年3月23日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐30m³×3个，柴油罐30m³×1个）***。</p> <p>该加油站设置有4个储罐，其中埋地汽油罐30m³×3个，埋地柴油罐30m³×1个，设置有6台6枪加油机，共有36支加油枪，油罐总容积105m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东东莞石碣唐洪东城加油站的安全现状符合《安全生产法》（2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令 第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。</p> | | | |

中国石化销售股份有限公司广东东莞石碣唐洪东城加油站现场勘查现场照片



加油站全景图



现场勘查图片