

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司河源分公司安全现状评价	报告提交时间	2024年1月31日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023年12月26日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆、劳业来
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

中油碧辟石油有限公司河源分公司（以下简称“该加油站”）位于河源市高塘管理区，成立于2005年04月19日，经河源市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914416007750798426，法定代表人：彭杰，公司类型：分公司，经营范围：许可项目：成品油零售；成品油零售(不含危险化学品)。

该加油站于2006年5月12日取得河源市公安局出具的《建筑工程消防验收意见书》，证书号：河公消验[2006]第56号。

该加油站于2022年10月24日获得由河源市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第44P30103号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油零售业务，有效期：2022年10月24日至2025年8月6日。

该加油站持有河源市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字（2022）0033），有效期为2021年4月27日至2024年4月26日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐30m³×2个，柴油罐20m³×2个）。

该加油站占地面积为3844m²，该加油站主要构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站北侧，内含4个埋地卧式储罐，分别为1个30m³的92#汽油罐，1个30m³的95#汽油罐，2个20m³的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为80m³。油罐总容积V≤90m³，且汽油罐单罐容积V≤30m³，柴油罐单罐容积V≤50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站属于三级加油站。

(2) 项目评价结论

中油碧辟石油有限公司河源分公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的安全条件。

中油碧辟石油有限公司河源分公司现场勘察照片：

