

安全评价项目网上公开表

项目名称	中海油珠海天然气有限责任公司珠海天然气斗门调压站工程安全预评价报告	报告提交时间	2024 年 3 月 28 日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2023 年 7 月 19 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	罗欣然、劳业来、田成林
报告编制人	罗欣然、劳业来、田成林	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中海油珠海天然气有限责任公司，商事主体类型：其他有限责任公司；法定代表人：王守强；统一社会信用代码 91440400597461589T；住所：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号珠海港商业中心 1901-4 号；经营场所地址：珠海市金湾区平沙镇颖华路 161 号；成立日期：2012 年 6 月 11 日；由中海石油气电集团有限责任公司（持股 65%）和珠海港股份有限公司（持股 35%）合资组建。公司主要从事珠海市城市燃气管网的建设、运营和管理，相应天然气市场的开发，天然气购买、销售及相关产业的投资经营和管理。具体负责运营珠海市范围内城市高压管道、门站和高栏港经济区内大中型工业用户的天然气供应的相关项目等。</p> <p>本次安全评价的对象为：珠海天然气斗门调压站工程（拟新增进站管道及新增站内调压设备）。建设地点：珠海市斗门区富山工业园高栏港高速西侧七星大道南侧（广东珠海富山工业园区）。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中海油珠海天然气有限责任公司珠海天然气斗门调压站工程选址和总平面布置符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006[2020 年版]）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018 年版]）等相关规范要求；该工程与周边环境的相互影响、自然条件对该工程影响的风险程度在可接受范围内，通过切实落实可行性研究报告及本报告中提出的各项安全对策措施和建议后，该工程项目风险能够控制在可承受的范围之内。</p>			

现场勘察影像：

