

安全评价项目网上公开表

项目名称	永兴县太和乌萝燃料有限公司太和乌萝加油站经营危险化学品安全现状评价	报告提交时间	2024 年 1 月 26 日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2023 年 12 月 24 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、肖云玲、林文海、熊昆、李福春
报告编制人	周水平、何赞勇	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>永兴县太和乌萝燃料有限公司太和乌萝加油站成立于 2018 年 7 月，是一家从事成品油零售经营等业务的私营企业，企业统一信用代码：91431023MA4PP10A85。该加油站现有从业人员 5 人，其中正式职工 3 人，退休返聘人员 2 人，主要负责人刘广平。该加油站持有郴州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘郴危化经字（2021）0451 号，有效期为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日）、郴州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第 1102059 号，有效期为 2020 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日）。该加油站有加油机 4 台，加油枪 10 把，储油罐 4 个，其中 50m³ 的 92#汽油罐 1 个，50m³ 的汽油隔舱罐 1 个（其中 25m³ 的 92#汽油，25m³ 的 95#汽油），50m³ 的 0#柴油罐 2 个。由于该加油站建设期间，负责工程管理人员发生了几次变动，误把加油站的油罐合格证弄错，从而导致了消防验收、安全评价和经营许可证的油罐容积与加油站的实际情况存在差异。</p> <p>为了将加油站纳入合法合规性轨道，2023 年 10 月，该加油站向当地商务主管部门递交了调整加油站等级的请示报告，同年 10 月，永兴县商务局和郴州市商务局经现场勘察，认为该加油站从三级站调整为为二级站符合《永兴县成品油零售体系“十四五”发展规划》（2021~2025）的相关规定，同意该加油站由三级站调整为二级站。在征得当地应急管理部门同意后，2023 年 12 月，该加油站聘请了海湾工程有限公司对加油站由三级站调整为二级站的安全生产条件进行了安全设计诊断，并组织人力、物力和财力对安全设计诊断存在的问题进行了整改。2024 年 1 月 8 日，该加油站组织专家对安全设计诊断发现问题的整改情况进行验收，与会专家一致同意通过永兴县太和乌萝燃料有限公司太和乌萝加油站设计诊断整改后的现场验收。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>永兴县太和乌萝燃料有限公司太和乌萝加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规和技术标准要求，符合安全要求。</p>			

(现场勘察时间：2023 年 12 月 24 日) 现场勘察影像：

