

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司湖南郴州石油分公司孔家洞加油站综合改造工程安全现状评价	报告提交时间	2024年10月14日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2024年7月30日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	周水平、何赞勇	报告内部审核人	罗欣然
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>中国石化销售股份有限公司湖南郴州石油分公司成立于2000年6月7日，是中国石化销售股份有限公司设在湖南郴州的一家成品油经营分支机构，企业注册地址位于郴州市北湖区青年大道3号，统一社会信用代码91431002717004535W，负责人为罗刚。</p> <p>中国石化销售股份有限公司湖南郴州石油分公司孔家洞加油站（以下简称“该加油站”）是中国石化销售股份有限公司湖南郴州石油分公司设的下属成品油零售经营企业，经营场所位于湖南省郴州市北湖区郴江路梨树山村堆上组，加油站站长王慰，专职安全生产管理人员黎珊。</p> <p>该项目位于湖南省郴州市北湖区郴江路梨树山村堆上组，项目占地4515.9 m<sup>2</sup>，总投资人民币400万元，站内设加油机6台，加油枪12支，储油罐4个，其中30m<sup>3</sup>的92#汽油储罐1个，30m<sup>3</sup>的95#汽油储罐1个，30m<sup>3</sup>的98#汽油储罐1个，30m<sup>3</sup>的0#柴油储罐1个，油罐几何容积总计120m<sup>3</sup>，油罐总容积105m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等级划分标准，属二级加油站。</p>			
<p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>孔家洞加油站综合改造工程的安全设施和安全管理体系符合国家相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全验收及危险化学品经营条件。</p>			

现场勘察影像：（现场勘察时间：2024年7月30日）



图 1 加油站全景照片



图 2 加油站加油机照片



图 3 加油站加油机照片



图 4 加油站加油机照片



图5 安全评价人员现场勘察照片（一）



图6 安全评价人员现场勘察照片（二）