

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源四通加油站扩建增加 LNG 加气项目安全评价	报告提交时间	2024 年 9 月 5 日
现场勘查人员	刘彩	现场勘查时间	2024 年 8 月 31 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	劳业来、赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	刘彩、劳业来	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源四通加油站（以下简称为“四通加油站”）位于翁源县官渡开发区，成立于 2002 年 5 月 23 日，负责人：张毅，统一社会信用代码：91440229739884684X，公司类型：分公司。该加油站处于正常经营状态，已设埋地汽油罐 30m³ × 1 个，埋地柴油罐 30m³ × 1 个，油罐总容积为 45m³（柴油罐容积折半计入总容积），属于三级加油站。</p> <p>近期，根据市场需求，中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司拟在四通加油站内北面新增加气项目：主要为新增 60m³ 箱式 LNG 加注装置一套（一体式），建成后该加油站由之前的三级加油站变化为二级加油加气合建站（$V_0/180+VLNG/120=45/180+60/120=0.75<1$，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.16 条的规定为二级），合建站加气项目设计规模为日供气量 20000Nm³。</p> <p>该建设项目为扩建项目（增加 LNG 加气），为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第 88 号修订）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第 45 号，第 79 号修正）、《广东省燃气管理条例》对危险化学品建设项目安全许可的相关要求，进一步落实建设项目安全设施“三同时”，中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司委托广东劳安职业安全事务有限公司对其扩建增加 LNG 加气项目进行安全评价工作。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源四通加油站扩建增加 LNG 加气项目通过落实本报告补充的安全对策措施及建议，在设计、施工、设备安装调试过程中采取完善的安全卫生措施，其安全条件符合国家和地方相关安全法律法规、标准和规范的要求，其风险能控制在可接受的程度，符合安全条件的要求。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源四通加油站现场勘察影像：

