

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司东莞溢丰加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年12月4日
现场勘察人员	劳业来、罗欣然	现场勘察时间	2024年10月22日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

1、项目情况

中油碧辟石油有限公司东莞溢丰加油站（以下简称“该加油站”）位于广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段160号，成立于2005年05月13日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914419007762062410，企业法定代表人：周锐，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44S20138号），有效期至2025年03月27日，该加油站于2024年07月15日办理《危险化学品经营许可证》变更，主要负责人由王圣卫变更为何全涛，并取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字（2022）000001号），有效期2022年01月04日至2025年01月03日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐48m³×2个，柴油罐48m³×1个）***（此证仅在经营（生产）场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，请在有效期满三个月前提出延期申请）。

该加油站设有3个SF双层埋地油罐，其中包括48m³的0#柴油罐1个，48m³的92#汽油罐1个，48m³的95#汽油罐1个，设4台加油机，每台6枪，合计24支加油枪，油罐总容积120m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。

2、项目评价结论

中油碧辟石油有限公司东莞溢丰加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，符合换领危险化学品经营许可证的条件。

中油碧辟石油有限公司东莞溢丰加油站勘察影像：

