

安全评价项目网上公开表

项目名称	汝城县岭秀顺达加油站经营危险化学品安全现状评价	报告提交时间	2024 年 12 月 26 日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2024 年 11 月 2 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	周水平、何赞勇	报告内部审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>汝城县岭秀顺达加油站（以下简称“该加油站”）前身为始建于 2004 年 6 月的汝城县岭秀乡股份合作制加油站，曾由中石油湖南分公司租赁经营，并把加油站的名称变更为中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司汝城岭秀加油站。受成品油经营市场的影响，2009 年 3 月，中石油湖南分公司把汝城县岭秀顺达加油站转让给黄晓平、宋训友两人经营，加油站名称变更为汝城县岭秀顺达加油站。2009 年 12 月，该加油站转让给黄龙经营。</p> <p>该加油站现有从业人员 3 人，统一社会信用代码：91431026553001281G，加油站现任站长黄龙，专职安全生产管理人员袁成华。</p> <p>该加油站持有郴州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘郴危化经字（2022）0114 号，有效期为 2019 年 03 月 22 日至 2022 年 03 月 21 日，有效期延期至 2025 年 03 月 21 日）、郴州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第 1107008 号，有效期为 2024 年 11 月 8 日至 2029 年 11 月 7 日）</p> <p>该加油站日常经营的油品为汽油和柴油，加油站现有加油机 2 台，加油枪 4 把，储油罐 2 个，其中 30m³ 的 92#汽油罐 1 个，30m³ 的 0#柴油罐 1 个，油罐几何容积总计 60m³，总容积为 45m³（柴油折半计入总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分标准，该加油站属三级站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汝城县岭秀顺达加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规和技术标准要求，符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：（现场勘察时间：2024年11月2日）

