

安全评价项目网上公开表

| | | | |
|--|--|---------|------------------|
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东奔纬加油站安全现状评价 | 报告提交时间 | 2024 年 11 月 27 日 |
| 现场勘查人员 | 赵飞云、李福春 | 现场勘查时间 | 2024 年 10 月 29 日 |
| 现场勘察主要任务 | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 | | |
| 项目组长 | 赵飞云 | 项目组成员 | 李福春、肖云玲、熊昆、林文海 |
| 报告编制人 | 赵飞云、李福春 | 报告审核人 | 劳业来 |
| 技术负责人 | 罗伟雄 | 过程控制负责人 | 罗欣然 |
| 项目简介 | | | |
| <p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东奔纬加油站（以下简称“该加油站”或“奔纬加油站”）位于惠东县大岭镇十二托，成立于 2000 年 12 月 15 日，经惠东县市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441323723817487Y，负责人：李国常，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。</p> <p>该加油站持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第 44L40166 号，有效期至 2027 年 11 月 28 日），该加油站还持有《危险化学品经营许可证》[惠东应经（2022）000019，有效期延续至 2025 年 1 月 31 日，许可范围：汽油、柴油***（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³ × 2 个；柴油罐 50m³ × 1 个）。该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> <p>该加油站有职工 4 人，设 1 名分管主要负责人（站长）及 2 名安全管理人员，日常经营中分 3 班倒制。该加油站主要建构物有埋地油罐区、卸车作业区、加油棚（罩棚）、站房、辅助用房、杂物间及废弃卫生间等。主要储存设施包括 3 个 SF 双层油罐，其中 30m³ 的汽油罐 2 个（92#、95#各一个），50m³ 的柴油罐 1 个（0#），则该加油站总容积（柴油容积折半计）为 $V = (30 + 30 + 25) \text{ m}^3 = 85 \text{ m}^3$。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，属三级加油站。该加油站设置 5 台加油机，其中 3 台 2 枪加油机，2 台 4 枪加油机，共 14 支加油枪，该加油站设置了汽油油气回收系统。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东奔纬加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p> | | | |

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东奔纬加油站现场照片

