

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东江门栢明加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年4月22日
现场勘察人员	李福春、赵飞云	现场勘察时间	2024年3月5日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

1、项目情况

中国石油天然气股份有限公司广东江门栢明加油站（以下简称“该加油站”）位于江门市新会区双水镇双水墟，成立于2017年09月07日，经江门市新会区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440784743676917X，法定代表人：胡梅，公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）。经营范围：租赁经营江门市新会区栢明加油站；零售：食品、烟草制品；提供车辆过称服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该加油站持有江门市新会区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（江WH经[2017]cb050II2III2），该加油站于2023年7月法定代表人由梁力变更为胡梅，同时变更了《危险化学品经营许可证》，变更后《危险化学品经营许可证》的有效期为2023年7月19日至2024年5月23日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐30m³×2个，柴油罐30m³×1个）。现即将到期，须申请延期换证。

该加油站占地面积为3333m²，该加油站主要建构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）、站房、办公宿舍楼、辅助房1、辅助房2、杂物棚。埋地罐区设在该加油站东北侧，内含6个埋地卧式储罐，其中30m³的0#柴油罐1个，30m³的92#汽油罐1个，30m³的95#汽油罐1个，另外还有3个停用的埋地卧式储罐（30m³的0#柴油罐2个，23m³的92#汽油罐1个）。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9条关于加油站等级划分的规定，属三级加油站。

2、项目评价结论

中国石油天然气股份有限公司广东江门栢明加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的安全条件。

中国石油天然气股份有限公司广东江门栢明加油站现场勘察影像：

