

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州东达加油站安全现状评价	报告提交时间	2024 年 6 月 25 日
现场勘查人员	劳业来、罗欣然	现场勘查时间	2024 年 4 月 16 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 中国石化销售股份有限公司广东惠州东达加油站（以下简称“该加油站”），经营场所位于惠州市江北 22 号小区，成立日期：2000 年 12 月 18 日，经惠州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441300719358898U，负责人：王卓宜，类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。 该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44L10382 号），有效期至 2027 年 10 月 26 日。该加油站于 2023 年 10 月 27 日办理《危险化学品经营许可证》变更，法定代表人由严新强变更为王卓宜，并取得《危险化学品经营许可证》（粤惠城危化经字[2023]100101 号），有效期限：2021 年 08 月 16 日至 2023 年 10 月 27 日，有效期延续至 2024 年 8 月 15 日，许可范围：汽油、柴油（备注：二级加油站，其中汽油罐 30m³×3 个，柴油罐 50m³×1 个）。该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。 该加油站设置有 4 个储罐，其中埋地汽油罐 30m³×3 个，埋地柴油罐 50m³×1 个，设置有 6 台 6 枪加油机，共有 36 支加油枪，油罐总容积 115m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。 （2）项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东惠州东达加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021 年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）等相关法律法规和标准规范的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

中国石化销售股份有限公司广东惠州东达加油站现场照片

