

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东河源埔前红云加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年1月20日
现场勘查人员	李福春、田成林	现场勘查时间	2025年1月9日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、田成林	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 <p>中国石油天然气股份有限公司广东河源埔前红云加油站位于河源市源城区埔前镇杨子坑河惠高速公路出口河埔大道东边，成立于2006年04月19日；负责人：郑立志；统一社会信用代码为914416027879350280；经营范围：汽油、柴油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>该加油站持有2022年03月11日河源市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字〔2022〕0011），有效期为2022年03月11日至2025年03月10日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点$\leq 60^{\circ}$）（备注：二级加油站，其中汽油罐$30\text{m}^3 \times 2$个，柴油罐$30\text{m}^3 \times 3$个。现即将到期，须申请延期换证。</p> <p>该加油站占地面积为6645.6m^2，该加油站主要建构物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站站房东北面非车行道下，内含5个埋地卧式储罐，分别为1个30m^3的92#汽油罐，1个30m^3的95#汽油罐，3个30m^3的0#柴油罐，油罐顺序由南往北分别为3个30m^3的0#柴油罐、1个30m^3的95#汽油罐、1个30m^3的92#汽油罐，柴油折半后算出总罐容为105m^3，属于二级加油站。</p>			
2、项目评价结论 <p>中国石油天然气股份有限公司广东河源埔前红云加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的安全条件。</p>			

中国石油天然气股份有限公司广东河源埔前红云加油站现场勘察影像：

