

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东东莞常平永利加油站安全现状评价	报告提交时间	2023年10月27日
现场勘查人员	劳业来、赵飞云	现场勘查时间	2023年08月23日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

中国石化销售股份有限公司广东东莞常平永利加油站（以下简称“该加油站”）位于广东省东莞市常平镇常东路31号101室，成立于2002年12月27日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441900747051375J，负责人：江泽彬，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44S30268号），有效期至2023年11月9日，该加油站于2020年11月10日取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2020〕000209号），于2023年05月08号办理《危险化学品经营许可证》变更，主要负责人由袁亮变更为丁逸楠，并取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2020〕000209号），有效期2020年11月10日至2023年11月09日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）***（备注：三级加油站，其中汽油罐30m³×2个，20m³×1个，柴油罐20m³×1个）***。

该加油站设置有4个储罐，其中埋地汽油罐30m³×2个，20m³×1个，埋地柴油罐20m³×1个，设置有3台4枪加油机，1台6枪加油机，共有18支加油枪，油罐总容积90m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属三级加油站。

(2) 项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东东莞常平永利加油站的安全现状符合《安全生产法》（2021年修正）、《危险化学品管理条例》（国务院令 第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。

中国石化销售股份有限公司广东东莞常平永利加油站现场照片：

