

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平牛江加油站安全现状评价	报告提交时间	2024 年 7 月 25 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2024 年 6 月 17 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平牛江加油站位于恩平市牛江镇牛江圩黄泥坦（恩平市牛江加油站），成立于 2010 年 09 月 30 日，经恩平市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440785562608819C，负责人：胡梅，企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)，经营范围：许可项目：成品油零售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；电车销售；摩托车及零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；电子产品销售；日用百货销售；轮胎销售；肥料销售；化肥销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；洗车服务；电子过磅服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 该加油站持有《危险化学品经营许可证》（江 WH 经[2015]Gb061III1），该加油站 2023 年 06 月法定代表人由梁力变更为胡梅，同时变更了《危险化学品经营许可证》，变更后《危险化学品经营许可证》的有效期为 2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日，许可经营范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个，柴油罐 50m³×1 个）。该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。 该加油站有职工 5 人，设 1 名主要负责人及 2 名专职的安全管理人员，日常经营中分 2 班倒制。该加油站主要建构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等。主要储存设施包括 3 个埋地卧式储罐，分别为：1 个 30m³ 的 92#汽油储罐，1 个 30m³ 的 95#汽油储罐，1 个 50m³ 的 0#柴油储罐，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 V=（50/2+30*2）m³=85m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 V≤90m3，汽油罐单罐容积≤30m³，柴油罐单罐容积≤50m³，为三级加油站”的规定，该加油站符合三级加油站的规定。 （2）项目评价结论 中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平牛江加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平牛江加油站现场勘察影像：

