

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司中国石化销售股份有限公司广东韶关西郊加油站改建油品管线项目安全评价	报告提交时间	2025 年 1 月 13 日
现场勘查人员	刘彩、劳业来	现场勘查时间	2024 年 11 月 19 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	劳业来、赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	刘彩、劳业来	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 中国石化销售股份有限公司广东韶关西郊加油站（以下简称为“西郊加油站”）位于韶关市西郊六公里，成立于 1990 年 06 月 09 日，负责人为张武林，营业执照统一社会信用代码：91440200891531373R，类型：分公司。主要经营车用汽油、柴油等。 西郊加油站于 2024 年 03 月 01 日经延续取得韶关市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证书编号为：粤韶危化经字[2024]000005，有效期至 2027 年 02 月 28 日。 加油站现有主要设施包括埋地储罐区设有埋地汽油罐 30m³×2 个，埋地柴油罐 30m³×2 个，油罐总容积为 90m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站；加油罩棚下设置加油机 4 台，一机六枪，共配有 24 支加油枪（其中，加油站东面靠站房的两台加油机一侧为自助加油机，共 6 把自助加油枪）。 现拟将油罐区 1 个 30m³ 柴油罐调整为 92#汽油罐、30m³ 92#汽油罐调整为 98#汽油罐，仅油品调整，油罐利旧；拟将原一机六枪加油机更换为一机四枪四油品加油机；拟更换加油站埋地工艺管道及工艺电气，原位置更换五位一体卸油口、计量工具间、消防沙池和消防器材间等；加油站油罐总容积由 90m³ 变为 105m³，改建后为二级加油站，由于西郊加油站于 2023 年 11 月，在加油罩棚南侧（原加气棚下）新增了两组充电桩（共设充电堆 2 个，充电终端 16 个，充电枪 16 支），拆除了原有 LNG 储罐和 CNG 储气设施及加气机，在此之前的西郊加油站为加油加气二级合建站，故油站等级不变。 （2）项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司中国石化销售股份有限公司广东韶关西郊加油站改建油品管线项目的安全条件、主要技术和工艺、装置、设施、总平面布置及公用工程和辅助设施符合国家和地方相关安全法律法规、标准和规范的要求，其风险能控制在可接受的程度，符合安全条件的要求。			

广东韶关西郊加油站改建油品管线项目现场勘察影像：

